

**Источники питания постоянного тока
БП 916**

ФОРМА ЗАКАЗА

БП 916 / х / х / х / х / х / х / х
1 2 3 4 5 6 7

1. Тип прибора
2. Выходное напряжение: 24 В
3. Максимальный ток нагрузки: 5 А
4. Код климатического исполнения (таблица 1)
5. Группа исполнения по ЭМС: ША
6. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа «360П»)
7. Обозначение технических условий

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Базовое исполнение

БП 916 / 24 В / 5 А / t1060 / ША / - / ТУ 4229-148-13282997-2016
1 2 3 4 5 6 7

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)

БП 916 / 24 В / 5 А / t2570 / ША / 360П / ТУ 4229-148-13282997-2016
1 2 3 4 5 6 7

Таблица 1 Код климатического исполнения.

Вид	Группа	ГОСТ	Диапазон	Индекс заказа
-	С3	ГОСТ 52931-2008	От минус 10 до плюс 60 °С	t1060
-	С2		От минус 25 до плюс 70 °С	t2570